

一般廃棄物処理施設維持管理情報

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)

東大阪都市清掃施設組合

第四工場					
			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			平成30年9月20日	平成31年4月9日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			平成30年10月25日	令和元年5月21日	
排ガスを採取した位置			集じん器出口	集じん器出口	
測定項目	ばいじん(g/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則 (第四条・附則平成十年四月十日 総理府令第二七号)
		濃度規制値	0.08		
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	測定値	0.31	0.23	大気汚染防止法施行規則 (第三条)
		算出による規制値	8.22	7.61	
	窒素酸化物(ppm) O ₂ 12%換算値	測定値	62	79	大気汚染防止法施行規則 (第五条第一項の二・別表第三 の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	12	18	大気汚染防止法施行規則 (第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

第五工場					
			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			平成31年4月24日	平成31年4月24日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和元年5月29日	令和元年5月29日	
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	
測定項目	ばいじん(g/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則 (第四条・別表第二)
		濃度規制値	0.04		
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	測定値	0.21	0.15	大気汚染防止法施行規則 (第三条)
		算出による規制値	9.23	9.12	
	窒素酸化物(ppm) O ₂ 12%換算値	測定値	13	10	大気汚染防止法施行規則 (第五条第一項の二・別表第三 の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	10	13	大気汚染防止法施行規則 (第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)・第四工場 1号炉

測定日		単位					
測定結果日							
排ガスを採取した位置							
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N					
	濃度規制値	g/m ³ N					
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h					
	算出による規制値	m ³ N/h					
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm					
	濃度規制値	ppm					
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N					
	濃度規制値	mg/m ³ N					

・第四工場 2号炉

測定日		単位	4月9日				
測定結果日			令和元年5月21日				
排ガスを採取した位置			集塵器出口				
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001				
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08				
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.23				
	算出による規制値	m ³ N/h	7.61				
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	79				
	濃度規制値	ppm	250				
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	18				
	濃度規制値	mg/m ³ N	700				

・第五工場 1号炉

測定日		単位	4月24日				
測定結果日			令和元年5月29日				
排ガスを採取した位置			煙突中間部				
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001				
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04				
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.21				
	算出による規制値	m ³ N/h	9.23				
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	13				
	濃度規制値	ppm	250				
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	10				
	濃度規制値	mg/m ³ N	700				

・第五工場 2号炉

測定日		単位	4月24日				
測定結果日			令和元年5月29日				
排ガスを採取した位置			煙突中間部				
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001				
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04				
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.15				
	算出による規制値	m ³ N/h	9.12				
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	10				
	濃度規制値	ppm	250				
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	13				
	濃度規制値	mg/m ³ N	700				