

# 一般廃棄物処理施設維持管理情報

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)

東大阪都市清掃施設組合

第四工場					
			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			令和4年4月6日	令和4年5月17日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和4年5月9日	令和4年6月20日	
排ガスを採取した位置			集じん器出口	集じん器出口	
測定項目	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N) O <sub>2</sub> 12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則 (第四条・附則平成十年四月十日 総理府令第二七号)
		濃度規制値	0.08		
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	測定値	0.49	0.22	大気汚染防止法施行規則 (第三条)
		算出による規制値	8.76	7.54	
	窒素酸化物(ppm) O <sub>2</sub> 12%換算値	測定値	76	78	大気汚染防止法施行規則 (第五条第一項の二・別表第三 の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N) O <sub>2</sub> 12%換算値	測定値	14	17	大気汚染防止法施行規則 (第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

第五工場					
			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			令和4年6月9日	令和4年6月9日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和4年7月11日	令和4年7月11日	
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	
測定項目	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N) O <sub>2</sub> 12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則 (第四条・別表第二)
		濃度規制値	0.04		
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	測定値	0.21	0.16	大気汚染防止法施行規則 (第三条)
		算出による規制値	9.55	9.54	
	窒素酸化物(ppm) O <sub>2</sub> 12%換算値	測定値	20	17	大気汚染防止法施行規則 (第五条第一項の二・別表第三 の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N) O <sub>2</sub> 12%換算値	測定値	14	12	大気汚染防止法施行規則 (第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

令和4年度 一般廃棄物処理施設維持管理情報

東大阪都市清掃施設組合

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)・第四工場 1号炉

測定日		単位	4月6日				
測定結果日			5月9日				
排ガスを採取した位置			集塵器出口				
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m <sup>3</sup> N	<0.001				
	濃度規制値	g/m <sup>3</sup> N	0.08				
硫黄酸化物	測定値	m <sup>3</sup> N/h	0.49				
	算出による規制値	m <sup>3</sup> N/h	8.76				
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	76				
	濃度規制値	ppm	250				
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	14				
	濃度規制値	mg/m <sup>3</sup> N	700				

・第四工場 2号炉

測定日		単位	5月17日				
測定結果日			6月20日				
排ガスを採取した位置			集塵器出口				
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m <sup>3</sup> N	<0.001				
	濃度規制値	g/m <sup>3</sup> N	0.08				
硫黄酸化物	測定値	m <sup>3</sup> N/h	0.22				
	算出による規制値	m <sup>3</sup> N/h	7.54				
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	78				
	濃度規制値	ppm	250				
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	17				
	濃度規制値	mg/m <sup>3</sup> N	700				

・第五工場 1号炉

測定日		単位	4月15日	6月9日			
測定結果日			5月17日	7月11日			
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部			
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m <sup>3</sup> N	<0.001	<0.001			
	濃度規制値	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.04			
硫黄酸化物	測定値	m <sup>3</sup> N/h	0.16	0.21			
	算出による規制値	m <sup>3</sup> N/h	8.66	9.55			
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	15	20			
	濃度規制値	ppm	250	250			
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	14	14			
	濃度規制値	mg/m <sup>3</sup> N	700	700			

・第五工場 2号炉

測定日		単位	4月15日	6月9日			
測定結果日			5月17日	7月11日			
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部			
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m <sup>3</sup> N	<0.001	<0.001			
	濃度規制値	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.04			
硫黄酸化物	測定値	m <sup>3</sup> N/h	0.21	0.16			
	算出による規制値	m <sup>3</sup> N/h	9.23	9.54			
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	17	17			
	濃度規制値	ppm	250	250			
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	14	12			
	濃度規制値	mg/m <sup>3</sup> N	700	700			