

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)・第四工場 1号炉

測定日		単位	8月10日	9月17日	11月10日	2月7日		
測定結果日			9月15日	10月15日	12月10日	3月14日		
排ガスを採取した位置			集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口		
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08	0.08	0.08	0.08		
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.32	0.30	0.26	0.40		
	算出による規制値	m ³ N/h	7.52	7.75	7.95	8.61		
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	65	72	64	80		
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250		
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	13	17	11	16		
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700		

・第四工場 2号炉

測定日		単位	4月8日	5月11日	6月23日	12月8日	1月21日	2月7日
測定結果日			5月13日	6月11日	7月26日	12月24日	2月25日	3月14日
排ガスを採取した位置			集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.27	0.25	0.18	0.31	0.26	0.29
	算出による規制値	m ³ N/h	7.20	7.33	7.04	7.14	7.62	7.25
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	82	77	73	81	73	83
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250	250	250
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	18	12	14	18	21	16
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700	700	700

・第五工場 1号炉

測定日		単位	4月15日	6月10日	8月6日	10月5日	11月26日	1月12日
測定結果日			6月4日	7月14日	9月17日	11月9日	12月24日	2月14日
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.19	0.13	0.21	0.25	0.18	0.16
	算出による規制値	m ³ N/h	8.97	9.27	8.93	9.25	9.21	9.26
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	16	18	11	15	10	13
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250	250	250
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	16	12	14	10	11	13
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700	700	700

・第五工場 2号炉

測定日		単位	4月15日	6月10日	8月6日	10月5日	11月26日	1月12日
測定結果日			6月4日	7月14日	9月17日	11月9日	12月24日	2月14日
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.23	0.13	0.15	0.22	0.19	0.15
	算出による規制値	m ³ N/h	8.88	9.39	8.93	9.56	9.37	9.32
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	12	20	11	15	16	11
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250	250	250
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	14	12	11	14	10	14
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700	700	700