

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)・第四工場 1号炉

測定日		単位	4月6日	7月5日	9月14日	10月31日	2月9日
測定結果日			5月9日	8月5日	10月20日	12月1日	3月13日
排ガスを採取した位置			集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.49	0.45	0.48	0.42	0.47
	算出による規制値	m ³ N/h	8.76	8.39	8.93	9.01	8.96
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	76	73	80	79	79
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250	250
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	14	13	18	15	16
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700	700

・第四工場 2号炉

測定日		単位	5月17日	12月15日	2月9日		
測定結果日			6月20日	1月16日	3月13日		
排ガスを採取した位置			集塵器出口	集塵器出口	集塵器出口		
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001		
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08	0.08	0.08		
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.22	0.24	0.27		
	算出による規制値	m ³ N/h	7.54	7.09	7.39		
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	78	83	73		
	濃度規制値	ppm	250	250	250		
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	17	14	15		
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700		

・第五工場 1号炉

測定日		単位	4月15日	6月9日	8月5日	10月13日	12月7日	2月24日
測定結果日			5月17日	7月11日	9月5日	11月14日	1月11日	3月17日
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.16	0.21	0.20	0.20	0.23	0.20
	算出による規制値	m ³ N/h	8.66	9.55	9.45	9.27	9.03	9.07
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	15	20	14	9	14	12
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250	250	250
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	14	14	12	10	13	14
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700	700	700

・第五工場 2号炉

測定日		単位	4月15日	6月9日	8月5日	10月13日	12月7日	1月26日
測定結果日			5月17日	7月11日	9月5日	11月14日	1月11日	2月28日
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.21	0.16	0.26	0.16	0.22	0.21
	算出による規制値	m ³ N/h	9.23	9.54	9.67	9.20	9.37	9.40
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	17	17	16	12	13	10
	濃度規制値	ppm	250	250	250	250	250	250
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	14	12	14	11	10	11
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700	700	700	700	700