

一般廃棄物処理施設維持管理情報

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)

東大阪都市清掃施設組合

第四工場					
			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			令和6年7月18日	令和6年5月27日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和6年8月26日	令和6年7月18日	
排ガスを採取した位置			集じん器出口	集じん器出口	
測定項目	ばいじん(g/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則 (第四条・附則平成十年四月十日総理府令第二七号)
		濃度規制値	0.08		
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	測定値	0.34	0.35	大気汚染防止法施行規則 (第三条)
		算出による規制値	8.96	7.22	
	窒素酸化物(ppm) O ₂ 12%換算値	測定値	86	85	大気汚染防止法施行規則 (第五条第一項の二・別表第三の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	13	15	大気汚染防止法施行規則 (第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

第五工場					
			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			令和6年7月1日	令和6年6月18日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和6年8月16日	令和6年8月16日	
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	
測定項目	ばいじん(g/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則 (第四条・別表第二)
		濃度規制値	0.04		
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	測定値	0.10	0.12	大気汚染防止法施行規則 (第三条)
		算出による規制値	8.89	9.30	
	窒素酸化物(ppm) O ₂ 12%換算値	測定値	9	9	大気汚染防止法施行規則 (第五条第一項の二・別表第三の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m ³ N) O ₂ 12%換算値	測定値	11	13	大気汚染防止法施行規則 (第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

令和6年度 一般廃棄物処理施設維持管理情報

東大阪都市清掃施設組合

○排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)・第四工場 1号炉

測定日		単位	4月9日	7月18日			
測定結果日			5月14日	8月26日			
排ガスを採取した位置			集塵器出口	集塵器出口			
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001			
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08	0.08			
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.24	0.34			
	算出による規制値	m ³ N/h	9.76	8.96			
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	93	86			
	濃度規制値	ppm	250	250			
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	5	13			
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700			

・第四工場 2号炉

測定日		単位	5月27日				
測定結果日			7月18日				
排ガスを採取した位置			集塵器出口				
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001				
	濃度規制値	g/m ³ N	0.08				
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.35				
	算出による規制値	m ³ N/h	7.22				
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	85				
	濃度規制値	ppm	250				
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	15				
	濃度規制値	mg/m ³ N	700				

・第五工場 1号炉

測定日		単位	4月22日	7月1日			
測定結果日			5月29日	8月16日			
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部			
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001			
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04	0.04			
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.17	0.10			
	算出による規制値	m ³ N/h	9.15	8.89			
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	12	9			
	濃度規制値	ppm	250	250			
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	13	11			
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700			

・第五工場 2号炉

測定日		単位	4月22日	6月18日			
測定結果日			5月29日	8月16日			
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部			
ばいじん	測定値(酸素12%換算値)	g/m ³ N	<0.001	<0.001			
	濃度規制値	g/m ³ N	0.04	0.04			
硫黄酸化物	測定値	m ³ N/h	0.16	0.12			
	算出による規制値	m ³ N/h	9.26	9.30			
窒素酸化物	測定値(酸素12%換算値)	ppm	11	9			
	濃度規制値	ppm	250	250			
塩化水素	測定値(酸素12%換算値)	mg/m ³ N	11	13			
	濃度規制値	mg/m ³ N	700	700			