一般廃棄物処理施設維持管理情報

〇排ガス中のばい煙濃度(6か月に1回以上測定)

東大阪都市清掃施設組合

第四工場

			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			令和8年2月16日	令和8年6月1日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和8年3月31日	令和8年7月24日	
排ガスを採取した位置			集じん器出口	集じん器出口	
測定項目	ばいじん(g/m^{3}N) $O_2$12%換算値	測定値	＜0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則(第四条・附則平成十年四月十日総理府令第二七号)
		濃度規制値	0.08		
	硫黄酸化物(m^{3}N/h)	測定値	0.21	0.27	大気汚染防止法施行規則(第三条)
		算出による規制値	7.54	7.56	
	窒素酸化物(ppm) $O_2$12%換算値	測定値	70	75	大気汚染防止法施行規則(第五条第一項の二・別表第三の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m^{3}N) $O_2$12%換算値	測定値	11	16	大気汚染防止法施行規則(第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

第五工場

			1号炉	2号炉	関係法令
測定日			令和8年6月19日	令和8年6月19日	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二第1号ニ
測定結果日			令和8年7月24日	令和8年7月24日	
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部	
測定項目	ばいじん(g/m^{3}N) $O_2$12%換算値	測定値	<0.001	<0.001	大気汚染防止法施行規則(第四条・別表第二)
		濃度規制値	0.04		
	硫黄酸化物(m^{3}N/h)	測定値	0.11	0.13	大気汚染防止法施行規則(第三条)
		算出による規制値	9.18	9.33	
	窒素酸化物(ppm) $O_2$12%換算値	測定値	9	13	大気汚染防止法施行規則(第五条第一項の二・別表第三の二)
		濃度規制値	250		
	塩化水素(mg/m^{3}N) $O_2$12%換算値	測定値	10	18	大気汚染防止法施行規則(第五条・別表第三)
		濃度規制値	700		

令和8年度　一般廃棄物処理施設維持管理情報

東大阪都市清掃施設組合

○排ガス中のばい煙濃度（6か月に1回以上測定）・第四工場　1号炉

測定日		単位						
測定結果日								
排ガスを採取した位置								
ばいじん	測定値（酸素12%換算値）	g／m³N						
	濃度規制値	g／m³N						
硫黄酸化物	測定値	m³N／h						
	算出による規制値	m³N／h						
窒素酸化物	測定値（酸素12%換算値）	ppm						
	濃度規制値	ppm						
塩化水素	測定値（酸素12%換算値）	mg／m³N						
	濃度規制値	mg／m³N						

・第四工場　2号炉

測定日		単位	4月17日	6月1日				
測定結果日			6月5日	7月24日				
排ガスを採取した位置			集塵器出口	集塵器出口				
ばいじん	測定値（酸素12%換算値）	g／m³N	<0.001	<0.001				
	濃度規制値	g／m³N	0.08	0.08				
硫黄酸化物	測定値	m³N／h	0.19	0.27				
	算出による規制値	m³N／h	7.16	7.56				
窒素酸化物	測定値（酸素12%換算値）	ppm	86	75				
	濃度規制値	ppm	250	250				
塩化水素	測定値（酸素12%換算値）	mg／m³N	11	16				
	濃度規制値	mg／m³N	700	700				

・第五工場　1号炉

測定日		単位	4月23日	6月19日				
測定結果日			6月5日	7月24日				
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部				
ばいじん	測定値（酸素12%換算値）	g／m³N	<0.001	<0.001				
	濃度規制値	g／m³N	0.04	0.04				
硫黄酸化物	測定値	m³N／h	0.18	0.11				
	算出による規制値	m³N／h	9.28	9.18				
窒素酸化物	測定値（酸素12%換算値）	ppm	13	9				
	濃度規制値	ppm	250	250				
塩化水素	測定値（酸素12%換算値）	mg／m³N	10	10				
	濃度規制値	mg／m³N	700	700				

・第五工場　2号炉

測定日		単位	4月23日	6月19日				
測定結果日			6月5日	7月24日				
排ガスを採取した位置			煙突中間部	煙突中間部				
ばいじん	測定値（酸素12%換算値）	g／m³N	<0.001	<0.001				
	濃度規制値	g／m³N	0.04	0.04				
硫黄酸化物	測定値	m³N／h	0.20	0.13				
	算出による規制値	m³N／h	9.44	9.33				
窒素酸化物	測定値（酸素12%換算値）	ppm	9	13				
	濃度規制値	ppm	250	250				
塩化水素	測定値（酸素12%換算値）	mg／m³N	16	18				
	濃度規制値	mg／m³N	700	700				